



ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АЭМР

ул.Коммунистическая, 41, 413100, г. Энгельс, Саратовская область,
тел. (8453) 54-44-93

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа п. Взлётный»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
413169 п. Взлётный Энгельсского района Саратовской области
77-46-22

Исх. 30.01.2025 №5

Начальнику
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области
Симонову И.Д.
Директора МОУ «ООШ п.Взлетный»
Сахацкой Е.С.

Уважаемый Игорь Дмитриевич!

МОУ «ООШ п. Взлетный» в лице директора Сахацкой Е.С. сообщает, что по предписанию № 64/06 от 28.03.2024 года исполнены все пункты, а именно:

№ пункта	Предписание	Проведенные работы
1	В кабинете технологии батареи не закрыты ограждающим устройством	Выполнено, закуплены ограждающие устройства
2.	В кабинете информатики батареи не закрыты ограждающим устройством, 2 парты имеют повреждения, рабочее место обучающегося с компьютером не обеспечено местным освещением на рабочем столе	Выполнено, закуплены ограждающие устройства, заменены 2 парты, закуплены 5 ламп на каждое место ученика
3.	В кабинете 4 класса батареи не закрыты ограждающим устройством, используются лампы разного типа, раковина не обеспечена горячим водоснабжением	Выполнено, закуплены ограждающие устройства, заменены лампы, имеется подключение раковины для подогрева.
4	В кабинете 1-3 классов раковина не обеспечена горячим водоснабжением, батареи не закрыты ограждающим	Выполнено, закуплены ограждающие устройства, заменены лампы, имеется

	устройством, используются лампы разного типа	подключение раковины для подогрева.
5	В кабинете математики батареи не закрыты ограждающим устройством	Выполнено, закуплены ограждающие устройства
6	В кабинете географии батареи не закрыты ограждающим устройством	Выполнено, закуплены ограждающие устройства
7	В кабинете русского языка батареи не закрыты ограждающим устройством, потолок имеет следы протекания	Выполнено, закуплены ограждающие устройства, отремонтирован потолок
8	В кабинете биологии раковина не обеспечена горячим водоснабжением, батареи не закрыты ограждающим устройством	Выполнено, закуплены ограждающие устройства, имеется подключение раковины для подогрева.
9	В кабинете 2 класса раковина не обеспечена горячим водоснабжением, батареи не закрыты ограждающим устройством	Выполнено, закуплены ограждающие устройства, имеется подключение раковины для подогрева.

Все пункты предписания выполнены в срок.

Приложение 1 с фото по всем пунктам

Директор МОУ «ООШ п. Взлетный»

Е.С.Сахацкая

