



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, д.4А

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№64/06 от 28.03.2024г.**

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Дмитрием Игоревичем при проведении профилактического визита в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа п. Взлетный" Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 413169, Саратовская область, Энгельсский район, п. Взлетный, ул. Ленина, д.26 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в кабинете технологии 1 батарея не закрыта ограждающим устройством, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20);

- в кабинете информатики батареи не закрыты ограждающим устройством, 2 парты имеют поврежденное покрытие, рабочее место обучающегося с компьютером не обеспечено местным освещением на рабочем столе, что является нарушением пунктов 2.7.5, 2.4.3, 3.5.15 СП 2.4.3648-20;

- в кабинете где занимаются обучающиеся 4 класса 3 батареи не закрыты ограждающим устройством, используются лампы разного типа, раковина для мытья рук не обеспечена горячим водоснабжением, что является нарушением пунктов 2.7.5, 2.8.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- в кабинете где занимаются обучающиеся 1-3 классов раковина для мытья рук не обеспечена горячим водоснабжением, используются лампы разного типа, батареи не закрыты ограждающим устройством, что является нарушением пунктов 3.4.13, 2.8.5, 2.7.5 СП 2.4.3648-20;

- в кабинете математики батареи не закрыты ограждающим устройством, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20;

- в кабинете географии батареи не закрыты ограждающим устройством, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20;

- в кабинете русского языка потолок имеет следы протекания, батареи не закрыты ограждающим устройством, что является нарушением пунктов 2.5.3, 2.7.5 СП 2.4.3648-20;

- в кабинете биологии батареи не закрыты ограждающим устройством, раковина для мытья рук не обеспечена горячим водоснабжением, что является нарушением пунктов 2.7.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- в кабинете где занимаются обучающиеся 2 класса раковина для мытья рук не обеспечена горячим водоснабжением, батареи не закрыты ограждающим устройством, что является нарушением пунктов 3.4.13, 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 31.01.2025г.:

- в кабинете технологии обеспечить наличие ограждающего устройства у 1 отопительного прибора;

- в кабинете информатики: обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов; заменить 2 парты, которые имеют поврежденное покрытие; обеспечить рабочие места обучающихся с компьютером местным освещением на рабочем столе;
- в кабинете где занимаются обучающиеся 4 класса: обеспечить наличие ограждающих устройств у 3 отопительных приборов; обеспечить использование ламп одного типа; обеспечить наличие горячего водоснабжения у раковины для мытья рук;
- в кабинете где занимаются обучающиеся 1-3 классов: обеспечить наличие горячего водоснабжения у раковины для мытья рук; обеспечить использование ламп одного типа; обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов;
- в кабинете математики обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов;
- в кабинете географии обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов;
- в кабинете русского языка: устранить следы протекания на потолке; обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов;
- в кабинете биологии: обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов; обеспечить наличие горячего водоснабжения у раковины для мытья рук;
- в кабинете где занимаются обучающиеся 2 класса: обеспечить наличие горячего водоснабжения у раковины для мытья рук; обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа п. Взлетный" Энгельсского муниципального района Саратовской области, адрес местонахождения: 413169, Саратовская область, Энгельсский район, п. Взлетный, ул. Ленина, д.26.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, д.4А, тел./факс 8 (8453) 95-43-31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте: engtrp@san.ru; нарочным вручением по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей, д.4А, с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) в срок до 31.01.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области



Ананьев Д.И.

С предписанием ознакомлен(а):

«28» марта 2024г.


(подпись)

Сахматия Е. С
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: